

Ostrołęka, 29 stycznia 2008 r.

KST.0717-6/08


**Szanowny Pan
Maciej Kleczkowski
Radny Miasta Ostrołęki**

W odpowiedzi na interpelację nr 13/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie remontu i konserwacji basenu przy ul. Piłsudskiego informuję, że tak jak w latach poprzednich, również w roku bieżącym pływalnia będzie wyłączona z eksploatacji.

Wynika to z faktu, iż aby kryta pływalnia, obiekt trzydziestoletni, który przez cały czas eksploatowany był bardzo intensywnie, funkcjonowała bezawaryjnie, musi być wyłączona z eksploatacji raz na dwanaście miesięcy na okres minimum 14 dni. W tym czasie przeprowadzane są głównie drobne remonty, naprawy i prace konserwatorskie. Termin zamknięcia basenu zawsze planowany jest na okres jego najmniejszego obłożenia, tj. na przełom czerwca i lipca, kiedy kończą się zajęcia w szkołach, a zawodnicy z sekcji pływackich przebywają na obozach lub wchodzą w okres tzw. roztrenowania. W tym roku przerwa będzie miała miejsce w dniach od 23 czerwca do 6 lipca włącznie.

Planowany zakres prac remontowo-konserwacyjnych obejmuje: naprawę oświetlenia, remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń i holi, wysuszenie obiektu, mycie i dezynfekcję oraz naprawę niecki dużego i małego basenu, konserwację stacji uzdatniania wody oraz klimatyzacji małego basenu, uzupełnienie glazury i terakoty. Szacowany koszt powyższych zabiegów wynosić będzie ok. 18.000 zł. Wszystkie prace MOSiR zrealizuje w oparciu o środki własne.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Do wiadomości:
Wydział Organizacji i Informatyzacji Urzędu