



PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKI

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.:+48 (29) 764 68 21-22, fax: 765 43 20 mail: prezydent@um.ostroleka.pl

Ostrołęka, dnia 15 lipca 2014 roku

WD.0003.16.2014

Pan

Mariusz Popielarz

Radny Miasta Ostrołęki

Odpowiadając na pismo z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat przeglądów i prac konserwatorskich mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, na terenie miasta Ostrołęki wykonywane są przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów mostowych i przepustów a także przeglądy dróg. Wykonywane są zatem również przeglądy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61. W roku 2011 wykonany został szczegółowy przegląd pięcioletni tegoż obiektu wraz z określeniem jego aktualnej nośności. Zbadana została również aktualna nośność mostu na rzece Omulew. Wykonawca przeglądów wskazał, iż nośność mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 wynosi 40 ton natomiast nośność obiektu mostowego na rzece Omulew wynosi 26 ton.

W ostatnim czasie na moście na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 wykonany został remont nawierzchni wraz z wymianą dylatacji bitumicznych. Remont ten poprawił równość i szczelność nawierzchni. W związku z określeniem nośności tego obiektu mostowego planowane jest na nim wprowadzenie ograniczenia w ruchu pojazdów o masie rzeczywistej powyżej 40 ton.

W bieżącym roku przygotowywane jest kolejne zlecenie na wykonanie przeglądu rocznego mostów i przepustów na terenie miasta Ostrołęka.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kołowski

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta w/m,
3. a/a