



Przerwy w dostawie wody

06 kwiecień 2017 Godzina: 09:52

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z poważną awarią wodociagową na ujęciu wody "Kurpiowska", spowodowaną wyładowaniem atmosferycznym, odbiorcom z lewobrzeżnej części Ostrołęki woda do sieci będzie podawana pod zmniejszonym ciśnieniem. Mogą również wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody. Stan ten może potrwać kilka dni. Uszkodzeniu uległo łącze między filtrami I i II stopnia. Obecnie zastosowano obejście tymczasowe. Prace nad przywróceniem właściwego obiegu wody będą kontynuowane nocą, ze względu na zmniejszony pobór. **Za utrudnienia przepraszamy!**